



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P712 / 4109 sott. 44/B

Roma, 19 SET. 2003

-Al Comando Provinciale VV.F.
81100 – CASERTA
(Rif. nota n. 002623 del 19/05/2003)


e, p.c.:

-All'Ispettorato Regionale VV.F. per la Campania
80123 – NAPOLI

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo – Determinazione del numero delle uscite di sicurezza – Quesito.-

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barbato)




AC/mm



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
CASERTA

Caserta, li
Via Santa Chiara 81100 CASERTA
Tel/Fax: 0823.466676 - 0823/492500



Prot. n.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso pubblico e
della Difesa Civile
Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza
tecnica
Area Prevenzione Incendi
- ROMA -

➤ P.C.
All'Ispettorato Regionale
Vigili del Fuoco Campania
Via Manzoni, 44 - NAPOLI -

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo - Determinazione del numero
delle uscite di sicurezza - Quesito.

L'art.4.3 del DM 19 Agosto 1996 prevede che i locali di pubblico spettacolo devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscite dimensionate sulla base del massimo affollamento ed alle capacità di deflusso previste dall'art. 4.1 e 4.2 dello stesso DM.

L'art. 4.1 prevede che il massimo affollamento, nei locali di cui alle lettere e) e f) del DM 9/4/1994, deve essere determinato sulla base dei parametri indicati dalla norma (superficie e densità di affollamento).

Premesso quanto sopra, questo Comando ritiene che il numero delle uscite, determinato come sopra, non possa essere ridotto sulla base di una dichiarazione del titolare dell'attività che preveda una limitazione dell'affollamento.

Si prega Codesto Ministero di voler far conoscere le proprie determinazioni.

DD/DD

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. ALDO SABATINO)